



AREA GIOCHI PRA' DEL BACIO

AV04

1. INDIVIDUAZIONE DELL'AREA VERDE

Indirizzo	VIA MOLETTI
Tipologia area	PARCO PUBBLICO
Dotazioni	PANCHINE, TAVOLI, GIOCHI BIMBI, CAMPETTO DA CALCIO
Aggiornamento scheda	NOVEMBRE 2024

1.1 LOCALIZZAZIONE DELL'AREA



1.2 FOTOGRAFIA DELL'AREA





AREA GIOCHI PRA' DEL BACIO

AV04

2. ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ANALISI

A ACCESSIBILITA' PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO DELL'AREA	
A.1	Presenza di posti auto riservati ●
A.2	Presenza di minimo 1 percorso accessibile di avvicinamento al perimetro dell'edificio ●
A.3	Presenza di fermate del trasporto pubblico ●
B ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO DELL'AREA	
B.1	Presenza di segnaletica ●
B.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili alla vista ●
C ACCESSIBILITA' PERCORSI INTERNI DELL'AREA	
C.1	Ingresso accessibile ●
C.2	Presenza di minimo 1 percorso interno accessibile ●
C.3	Accessibilità complessiva dei percorsi interni ●
C.4	Accessibilità delle attrezzature dell'area (giochi, attrezzi ginnici, ecc.) ●
D ORIENTAMENTO ALL'INTERNO DELL'AREA	
D.1	Presenza di segnaletica ●
D.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili alla vista ●
E SERVIZI DI SUPPORTO	
E.1	Giochi ed attrezzature sportive accessibili ●
E.2	Fontanella accessibile ●
E.3	Presenza di servizio igienico attrezzato ●
F COLLEGAMENTI VERTICALI TRA DIVERSI LIVELLI DELL'AREA	
F.1	Presenza di rampe ●
F.2	Altri collegamenti ●



3. VALUTAZIONI ACCESSIBILITA' E INDICAZIONI PROGETTUALI

3.1 VALUTAZIONE DELL'ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'AREA

BASSA



MEDIA

ALTA

3.2 NOTE DI VALUTAZIONE

L'area giochi è ricavata in un'ampio prato completamente recintato e con due ingressi carrai (di cui solo uno risulta accessibile). Le installazioni e le attrezzature sono posizionate direttamente sul prato, quindi non sono accessibili da disabili motori su sedia a rotelle. I giochi per bambini non hanno la necessaria pavimentazione anticaduta.

Nell'area è presente un servizio igienico non accessibile.

I percorsi di avvicinamento all'area sono su strada, quindi privi per definizione di barriere architettoniche, ma non posseggono camminamenti pedonali tracciati sulla carreggiata.

4. INDICAZIONI PROGETTUALI

4.1 TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO PROPOSTO

	TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO PREVISTO	
A	Interventi di grande rilevanza	
B	Interventi di piccola/limitata rilevanza	✓
C	Interventi normativi e regolativi	✓
D	Nessun intervento	

4.2 DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI PROPOSTI

Al fine di migliorare l'accessibilità complessiva dell'area si suggerisce di: modificare l'ingresso carraio su Via Moletti, al fine dell'eliminazione del gradino di accesso realizzare un percorso pedonale accessibile all'interno dell'area con pavimentazioni ecologiche stabilizzate, che partendo dall'ingresso di Via Moletti possa collegare le attrezzature oggi presenti e garantire così la mobilità per tutti gli utenti all'interno dell'area.

Per quanto riguarda l'accessibilità esterna, possono essere tracciati sulla carreggiata delle strade di avvicinamento agli ingressi dell'area a partire dai marciapiedi di Via Roma, dei camminamenti a raso mediante segnaletica o/v.

4.3 VALUTAZIONE DELLA PRIORITA' DI INTERVENTO

ALTA

MEDIA

BASSA

