



CHIESA DELLE ROGGIE

EC04

1. INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Indirizzo	VIA DELLE ROGGIE
Tipologia immobile	CHIESA CATTOLICA
Numero piani totali	1
Aggiornamento scheda	NOVEMBRE 2024

1.1 LOCALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE



1.2 FOTOGRAFIA DELL'IMMOBILE





2. ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ANALISI

A	ACCESSIBILITA' PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO DELL'EDIFICIO	
A.1	Presenza di posti auto riservati	●
A.2	Presenza di minimo 1 percorso accessibile di avvicinamento al perimetro dell'edificio	●
A.3	Presenza di fermate del trasporto pubblico	●
B	ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO DELL'EDIFICIO	
B.1	Presenza di segnaletica	●
B.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili alla vista	●
C	ACCESSIBILITA' ALL'EDIFICIO	
C.1	Presenza di minimo 1 percorso accessibile di avvicinamento all'ingresso dell'edificio	●
C.2	Accessibilità della zona attrezzata esterna all'edificio	●
C.3	Ingresso all'edificio	●



3. VALUTAZIONI ACCESSIBILITA' E INDICAZIONI PROGETTUALI

3.1 VALUTAZIONE DELL'ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

BASSA

MEDIA



ALTA

3.2 NOTE DI VALUTAZIONE

La chiesa delle Roggie sorge sulla via omonima, sulla strada che dal centro storico di Pont Canavese scende verso la strada statale 460 che conduce in Valle Orco. La chiesa è raggiungibile dai pedoni tramite il breve tratto di Via Sparone, il prolungamento di Via Caviglione oltre l'intersezione di questa con Via Marconi. Sia per la lieve pendenza della strada di collegamento che non possiede marciapiedi accessibili lungo tutta la sua lunghezza che per la presenza di un gradino posto all'ingresso della chiesa, il sito non risulta pienamente accessibile da parte di persone con disabilità motoria.

4. INDICAZIONI PROGETTUALI

4.1 TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO PROPOSTO

	TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO PREVISTO	
A	Interventi di grande rilevanza	
B	Interventi di piccola/limitata rilevanza	✓
C	Interventi normativi e regolativi	✓
D	Nessun intervento	

4.2 DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI PROPOSTI

Per l'eliminazione della barriera architettonica all'ingresso della chiesa (gradino), si indica come necessario il posizionamento di una rampa o di uno scivolo.

Per quanto riguarda invece il percorso di avvicinamento, si suggerisce di individuare un percorso pedonale a raso su Via Sparone, partendo dal punto in cui termina il porticato esistente fino all'ingresso della chiesa: tale percorso può essere tracciato a terra su un lato della carreggiata mediante segnaletica orizzontale.

4.3 VALUTAZIONE DELLA PRIORITA' DI INTERVENTO

ALTA

MEDIA

BASSA

